

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

тел/факс 917 90 27

ИНН 7736182930

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1405-0953 ДА от 22.05.2014г.**

Заявитель, адрес: «Changzhou Hualun Wood Co.,Ltd »

Lianrong Village, Henglin Town, Wujin district, Changzhou 213013, Jiangsu, China

Наименование продукции:

Покрытие напольное на основе древесно-волоконистых плит (ламинат) «Westerhof Style», «Westerhof Style Smart», «Westerhof Style Eco Line», «Westerhof Style Classik», «Westerhof Style Home», «Westerhof Style Novelty», «Westerhof Celebrity», «Westerhof Creation», «Westerhof innovation», «Westerhof Maestro» «Westerhof Maestro Country », «Westerhof Maestro Illuminato», «Westerhof Maestro Vintage», «Westerhof Maestro Shine», «Westerhof Aristocrat», «Home Life», Westerhof Step-by-Step, Westerhof Maestro Wood Line, Westerhof Maestro Soul, Westerhof Maestro Simphony, Westerhof Maestro Lounge, Westerhof Maestro SuperStep, Westerhof Maestro Grand, Westerhof Style Grand, Wood Line, Step-by-Step, Piero da Vinci, PANDORA, San Sebastian

Область применения: для внутренней отделки коммерческих и жилых помещений

Изготовитель, адрес:

«Changzhou Hualun Wood Co.,Ltd »

Lianrong Village, Henglin Town, Wujin district, Changzhou 213013, Jiangsu, China

Условия доставки: *самодоставка*

НД на продукцию и регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 6; МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий».

Средства измерений: анализатор жидкости «Флюорат 02-1», зав. № 1264, св-во о поверке № АА 2113074 до 30.07.14г; Хроматограф газовый Кристалл 2000М, зав. № 4419, св-во о поверке до 13.02.2015г.; Газоанализатор «ЭЛАН-NH₃», зав. № 0695 св-во о поверке до 08.11.2014г., Измеритель параметров электростатического поля СТ-01, зав. № 017001, св-во о поверке до 03.12.2014г.; Спектрометрический комплекс «Гамма-Плюс», св-во о поверке № АА3111351/03-02631 до 02.06.2014г.

Образец поступил в ИЛЦ: 19 мая 2014г.

Код образцов: M1914953

Испытания проведены на типовых представителях: ламинат - покрытие напольное на основе древесно-волоконистых плит т.м. «Westerhof Style»

Условия проведения испытаний по МУ 2.1.2.1829-04

Результаты испытаний:

Модельная среда – воздух климатической камеры; насыщенность материалом 0,4 м ² /м ³ , температура (20±2)°С, воздухообмен 0,5 об/ч, экспозиция 48 ч.				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив не более	ИД на методы испытаний
Запах	балл	0	2	МУ 2.1.2.1829-04
Формальдегид	мг/м ³	0,0028±0,0007	0,01	МУК 4.1.1272-03
Фенол	мг/м ³	<0,001	0,003	МУК 4.1.1271-03
Ацетальдегид	мг/м ³	<0,005	0,01	МР 01.022-07
Спирт метиловый	мг/м ³	<0,25	0,5	МР 01.022-07
Аммиак	мг/м ³	0,02	0,04	Инстр. к прибору
Удельная активность Цезия-137	Бк/кг	0±5,6	300	ГОСТ Р 50801-95
Напряженность электростатического поля	кВ/м	1,0	15	МУ 2.1.2.1829-04

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализ результатов проведенных испытаний образцов показал соответствие их Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 6.

Ответственные исполнители:

Ст. научный сотрудник

О.А. Чумичева

Руководитель Испытательного
лабораторного центра



Л.М. Текшева

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Данный протокол не может быть частично или полностью перепечатан без письменного разрешения ИЛЦ.

Согласно Ф3-123, приложение, таблица 27 (см. вложение к письму) для напольных покрытий при обязательной сертификации требованиям Технического регламента подтверждаются следующие показатели - воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность и распространение пламени. Согласно изменению № 117 от 01.07.2012г. требования горючести убраны для напольных покрытий.

Таблица 27

Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов

Назначение строительных материалов	Перечень необходимых показателей в зависимости от назначения строительных материалов				
	группа горючести	группа распространения пламени	группа воспламеняемости	группа по дымообразующей способности	группа по токсичности продуктов горения
Материалы для отделки стен и потолков, в том числе покрытия из красок, эмалей, лаков	+	-	+	+	+
Материалы для покрытия полов, в том числе ковровые	-	+	+	+	+
Кровельные материалы	+	+	+	-	-
Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы толщиной более 0,2 миллиметра	+	-	+	-	-
Теплоизоляционные материалы	+	-	+	+	+

Примечания:
1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.
2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.
3. При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного слоя кровли показатели их пожарной опасности следует определять по позиции "Кровельные материалы".